


# Ciepłownia Sierpc Sp. z o.o.



ul. Przemysłowa 2a, 09-200 Sierpc  
tel. 24 275 22 47 fax. 24 275 50 17  
NIP 776-000-18-88 REG. 610027484  
e-mail: sekretariat@cieplownia-sierpc.pl

Sierpc, 09 stycznia 2020 r.

## WASZYSCY WYKONAWCY

### DOTYCZY PRZETARGU NA:

**Wykonanie remontu części ciśnieniowej kotła WR-8 (nominalnie WR-10), o oznaczeniu: K-1, poprzez wymianę węzownic tzw. „drugiego ciągu” kotła, numer sprawy: CS/P/01/2020.**

W związku z otrzymanymi pytaniami dotyczącymi opisu przedmiotu zamówienia Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

1. W nawiązaniu do ogłoszonego przetargu i naszej dzisiejszej wizji lokalnej prosimy o udostępnienie rysunków II ciągu kotła WR-10.

**ODPOWIEDZ: Rysunki II ciągu kotła WR-10 w załączeniu.**

2. W nawiązaniu do przetargu na remont kotła WR-10 sugerujemy w celu zachowanie równych odległości między węzownicami zastosowanie tzw. grzebieni dystansowych. Czy Zamawiający wyraża zgodę na takie rozwiązanie zgodę?

**ODPOWIEDZ: Tak, Zamawiający oczekuje zamontowania tzw. grzebieni dystansowych.**

DYREKTOR ZARZĄDU  
Ciepłownia Sierpc Sp. z o.o.

*Rafał Wiśniewski*