



ul. Przemysłowa 2a, 09-200 Sierpc

tel. 24 275 22 47 fax. 24 275 50 17

NIP 776-000-18-88 REG. 610027484

e-mail: sekretariat@cieplownia-sierpc.pl

Sierpc, 07 stycznia 2020 r.

WASZYSCY WYKONAWCY

DOTYCZY PRZETARGU NA:

Wykonanie remontu części ciśnieniowej kotła WR-8 (nominalnie WR-10), o oznaczeniu: K-1, poprzez wymianę węzownic tzw. „drugiego ciągu” kotła, numer sprawy: CS/P/01/2020.

W związku z otrzymanymi pytaniami dotyczącymi opisu przedmiotu zamówienia Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

1. Czy remont II ciągu ma polegać m.innymi na jego odtworzeniu, czy można zaproponować modernizację ?

Sprawdzona praktycznie - modernizacja polega głównie na rezygnacji z ekranów i zmianie konstrukcji węzownic.

ODPOWIEDZ: Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia ekrany zostały wyeliminowane z użytkowania już wcześniej i zakres zamówienia obejmuje tylko ich demontaż. Natomiast wykonanie remontu zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia ma zostać poprzedzone opracowaniem technologii remontu kotła zatwierdzonej przez UDT.

2. Przy okazji remontu II ciągu można zabudować na nim elektromagnetyczne obijaki.

Obijaki zmniejszają zabrudzenie rur węzownic.

ODPOWIEDZ: Zamawiający nie przewiduje montażu elektromagnetycznych obijaków.

DYREKTOR ZARZĄDU
Ciepłownia Sierpc Sp. z o.o.
Rafał Wisniewski