



ul. Przemysłowa 2a, 09-200 Sierpc

tel. 24 275 22 47 fax. 24 275 50 17

NIP 776-000-18-88 REG. 610027484

e-mail: sekretariat@cieplownia-sierpc.pl

Sierpc, 24 lutego 2020 r.

WSZYSCY WYKONAWCY

DOTYCZY PRZETARGU NA:

Dostawa oraz montaż stacji produkcji wody demineralizowanej do uzupełniania obiegu ciepłowniczego,

numer sprawy: CS/P/03/2020

W związku z otrzymanymi pytaniami Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

1. Czy wymagane referencje mają dotyczyć układu przygotowania wody włącznie z układem usuwania tlenu (odgazowania) do poziomu wymaganego przez obowiązującą normę na wodę ciepłowniczą o numerze PN 85 C 04601? Pytanie nasze bierze się z części drugiej zadania dotyczące koncepcji układu odgazowania próżniowego wody uzupełniającej sieć ciepłowniczą.

Ad. 1. Zgodnie z treścią ogłoszenia o przetargu do spełnienia warunku niezbędne jest wykazanie posiadania doświadczenia w realizacji w okresie ostatnich 3 lat min. 2 zamówień obejmujących swym zakresem dostawę oraz montaż stacji produkcji wody demineralizowanej do uzupełniania obiegu ciepłowniczego.

2. Firma nasza planuje złożyć ofertę na urządzeniach równoważnych do podanych w specyfikacji przetargowej. Czy udokumentowanie i wykazanie równoważności urządzeń ma być dokonane na etapie składania ofert?

Ad. 2. Tak, dokumenty potwierdzające równoważność urządzeń powinny zostać dołączone do oferty.

3. Zgłaszam się z uprzejmą prośbą o publikację materiałów (badań) Wody surowej/ zasilającej. Są one niezbędne do obliczeń i ustalenia typu złoża, które będzie trzeba zastosować.

Ad. 3. Badania wody surowej zasilającej w załączeniu.

DYREKTOR ZARZĄDU
Ciepłownia Sierpc Sp. z o.o.

Rafał Wiśniewski