



Ciepłownia Sierpc Sp. z o.o.

ul. Przemysłowa 2a, 09-200 Sierpc

tel. 24 275 22 47 fax. 24 275 50 17

NIP 776-000-18-88 REG. 610027484

e-mail: sekretariat@cieplownia-sierpc.pl

Sierpc, 09 kwietnia 2020 r.

WSZYSCY WYKONAWCY

DOTYCZY PRZETARGU NA:

Dostawa materiałów preizolowanych

dla Ciepłowni Sierpc Sp. z o.o.,

numer sprawy: CS/P/05/2020:

Zamawiający dokonuje odpowiedzi na otrzymane zapytania

Dotyczy: przetargu na „Dostawę materiałów preizolowanych dla Ciepłowni Sierpc Sp. z o.o.”, numer sprawy CS/P/05/2020

1. W związku z dopuszczeniem przez Zamawiającego możliwości złożenia ofert na dostawę materiałów preizolowanych wszystkich producentów, spełniających wymagania techniczne określone w SIWZ, czy Zamawiający dopuszcza w miejsce złącz „termokurczliwych kielichowych sieciowanych radiacyjnie” możliwość zaoferowania i dokonania stosowanych zmian w załączniku nr 4 na złącza termokurczliwe proste sieciowane radiacyjnie na całej długości, np. zaoferowania złącz o symbolu katalogowym

Oferowane przez nas złącza o symbolu katalogowym

spełniają wszystkie wymagania aktualnych Norm PN-EN253 i PN-EN489, posiadają pozytywne wyniki z badania obciążenia gruntem (badanie w skrzyni z piaskiem) na 1000 cykli, zapewniają równoważną jakość i funkcjonalność do złącz określonych w SIWZ oraz są zgodne z Krajową Oceną Techniczną i Krajową Deklaracją Własności Użytkowych.

Ad. 1. Zamawiający dopuszcza.

DYREKTOR ZARZĄDU
Ciepłownia Sierpc Sp. z o.o.

Rafał Wisniewski