



Ciepłownia Sierpc Sp. z o.o.

ul. Przemysłowa 2a, 09-200 Sierpc

tel. 24 275 22 47 fax. 24 275 50 17

NIP 776-000-18-88 REG. 610027484

e-mail: sekretariat@cieplownia-sierpc.pl

Sierpc, 15 kwietnia 2020 r.

WSZYSCY WYKONAWCY

Dotyczy: dostawa materiałów preizolowanych dla Ciepłowni Sierpc Sp. z o. o. numer sprawy CS/P/04/2021.

Zamawiający dokonuje odpowiedzi na otrzymane zapytanie:

„1. Czy na ww. zadaniu Zamawiający dopuszcza, jako równoważne, zastosowanie złącz termokurczliwych prostych sieciowanych radiacyjnie (nie kielichowych), pochodzących od producenta oferowanego systemu rur i kształtek preizolowanych (tj. zaoferowanie złącz i wszystkich wyrobów preizolowanych pochodzących w całości od jednego producenta), spełniające wszystkie wymagania Normy PN-EN 489:2009 oraz posiadające Świadectwo z badania obciążenia od gruntu (tzw. skrzyni z piaskiem) na 1000 cykli?

Zwracamy uwagę, iż zapis dotyczący złącz – „...kielichowe ...” – narusza zasadę konkurencyjności i nie ma wpływu na jakość przedmiotu zamówienia.”

Ad. 1. Zamawiający dopuszcza.

PREZES ZARZĄDU
Ciepłownia Sierpc Sp. z o.o.
Rafał Wisniewski