



# Ciepłownia Sierpc Spółka z o.o.

09-200 Sierpc, ul. Przemysłowa 2a

e-mail: sekretariat@cieplownia-sierpc.pl strona internetowa: www.cieplownia-sierpc.pl



Sierpc, 10 sierpnia 2021r.

## WSZYSCY WYKONAWCY

### DOTYCZY PRZETARGU NA:

Dostawa ciepłomierzy ultradźwiękowych

Dla Ciepłowni Sierpc Sp. z o.o.,

Numer sprawy: CS/P/06/2021.

W związku z ze złożonymi zapytaniami Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

#### 1. Prośba o wyjaśnienie

Zgodnie z paragrafem 4 pkt 1 Regulaminu udzielenia zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane służące działalności sektorowej wykonywanej przez Ciepłownię Sierpc Sp. z o.o., zamówień udziela się w sposób celowy i oszczędny, zapewniając uczciwą konkurencję oraz równe traktowanie Wykonawców, dlatego proszę o:

1. Uznanie jako rozwiązanie równoważne, dostawę ciepłomierzy ultradźwiękowych z czujnikami temperatury Pt500 oraz modulem radiowym 868MHz działającym z trybie wirelessMbus OMS wkładanym w port komunikacyjny wewnątrz ciepłomierza, zasilany z baterii ciepłomierza, przy zachowaniu pełnej zgodności z pozostałymi wymaganiami Zamawiającego.

**Odpowiedź do pyt. 1: Zgodnie z treścią ogłoszenia o przetargu. Zamawiający nie dopuszcza zewnętrznego modułu komunikacyjnego wykorzystującego jeden port komunikacyjny z uwagi na potrzebę dysponowania dwoma czynnymi portami komunikacyjnymi przy uruchomionym module radiowym.**

PREZES ZARZĄDU  
Ciepłownia Sierpc Sp. z o.o.  
*Rafał Wiśniewski*