


Ciepłownia Sierpc Sp. z o.o.



ul. Przemysłowa 2a, 09-200 Sierpc

tel. 24 275 22 47 fax. 24 275 50 17

NIP 776-000-18-88 REG. 610027484

e-mail: sekretariat@cieplownia-sierpc.pl

Sierpc, 20 września 2021 r.

WSZYSCY WYKONAWCY

DOTYCZY PRZETARGU NA:

Remont budynku „Rejonu” zlokalizowanego w Sierpcu przy ul. Piastowskiej 25A należącego do Ciepłowni Sierpc Sp. z o.o. numer sprawy: CS/P/07/2021.

W związku ze złożonymi zapytaniami Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

malowanie - czy uwzględnić osuszanie pomieszczeń.

ODPOWIEDZ: Tak, należy uwzględnić osuszenie pomieszczeń.

- docieplenie poz. 17, jaka grubość styropianu i twardość.

ODPOWIEDZ: grubość styropianu min. 5 cm, i twardość min. λ38.

- dachy poz. 33, jaka grubość blachy trapezowej i czy z kondensatem.

ODPOWIEDZ: grubość blach z min. 0,7 mm z kondensatem.

PREZES ZARZĄDU
Ciepłownia Sierpc Sp. z o.o.
Rafał Wiśniewski