



S1,S2 -Szafy sterujące filtrem
 PT1, PT2- czujniki temperatury
 Z1,Z2- zawory elektromagnetyczne
 na filtrze
 P1-przeustnica wejściowa filtra
 P2 - przepustnica- bypass
 P3 -przepustnica wyjściowa z filtra
 W1 W2- wentylatory 75kW

DC1,DC2- dozowniki Celkowew- 0,55kW
 PS1,PS2- przenośniki ślimakowe 0,75kW,2,2kW
 COB-1,2,3,4 -czujniki obrotów na dozownikach
 celkowych i przenośnikach ślimakowych
 CPP1,2- czujniki poziomego pyłu w lejach zsypanych na filtrze
 CRC - czujnik różnicy ciśnień na filtrze

Rys 4 Schemat punktów pomiarowych instalacji odpylającej na 2 filtrach -Ciepłownia Sierpc

+WW+