



Sierpc, 13.05.2024 r.

ZAMAWIAJĄCY:

Ciepłownia Sierpc Sp. z o.o.

Ul. Przemysłowa 2a,

09-200 Sierpc

DOTYCZY:

PRZETARG NIEOGRANICZONY

Projekt współfinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej z siedzibą w Warszawie.

Nazwa zamówienia:

Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie wymiany kanałowej sieci ciepłowniczej
w ramach realizacji przedsięwzięcia pn.: „Poprawa efektywności energetycznej w Ciepłowni
Sierpc Sp. z o.o.”

Oznaczenie sprawy: CS/P/04/2024

WYJAŚNIENIA DO SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ORAZ ZMIANA SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

1. Czy inwestor dopuszcza badanie spawów metodą badań ultradźwiękowych ?

ODPOWIEŹ: Zamawiający dopuszcza badanie spawów metodą ultradźwiękową wg
procedury IBUS TD. W każdym przypadku Zamawiający wymaga jednoznacznej
identyfikacji spoiny i dowodu poprawności wykonania złącza w postaci wydruku.

Komisja przetargowa:

KIEROWNIK
ds. wytwarzania i gospodarki
Przewodniczący - B. St. / data i podpis/

Specjalista
ds. finansowych

Maja Kowalska - 13.05.2024 / data i podpis/

SPECIALISTA
inwestor sieci ciepłowniczej
Członek - 13.05.2024 / data i podpis/
Sławomir Fijałkowski

PREZES ZARZĄDU
Ciepłownia Sierpc Sp. z o.o.
Rafał Wiśniewski