

Sierpc, 14.05.2024 r.

ZAMAWIAJĄCY:

**Ciepłownia Sierpc Sp. z o.o.**

**Ul. Przemysłowa 2a,**

**09-200 Sierpc**

**DOTYCZY:**

**PRZETARG NIEOGRANICZONY**

Projekt współfinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i  
Gospodarki Wodnej z siedzibą w Warszawie.

Nazwa zamówienia:

**Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie wymiany kanałowej sieci ciepłowniczej  
w ramach realizacji przedsięwzięcia pn.: „Poprawa efektywności energetycznej w Ciepłowni  
Sierpc Sp. z o.o.”**

**Oznaczenie sprawy: CS/P/04/2024**

**WYJAŚNIENIA DO SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ORAZ ZMIANA SPECYFIKACJI  
WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

1. W związku z Państwa wymogiem odnośnie badań współczynnika przewodzenia ciepła nie starszych niż 3 lat, składamy zapytanie:  
Czy zgodnie z normą EN253:2019+A1:2023, tabela B.4 jeśli nie nastąpiły żadne zmiany systemu piankującego (typ polioliu i izocyjanianu) wykorzystywanego na danej linii produkcyjnej czy możemy przedstawić raporty z obu badań nie starsze niż 5 lat od daty zapytania ofertowego?  
**ODPOWIEDŹ:** Tak. Jeśli nie nastąpiły żadne zmiany systemu piankującego (typ polioliu i izocyjanianu) wykorzystywanego na danej linii produkcyjnej, Zamawiający wyraża zgodę żeby Oferent przedstawił raporty z obu badań nie starsze niż 5 lat od daty zapytania ofertowego.



Dofinansowano ze środków  
NARODOWEGO FUNDUSZU  
OCHRONY ŚRODOWISKA  
i GOSPODARKI WODNEJ



Ciepłownia Sierpc Spółka z o.o.  
09-200 Sierpc  
ul. Przemysłowa 2a

Komisja przetargowa:

KIEROWNIK  
ds. wytwarzania i dystrybucji ciepła  
Przewodniczący - *14.05.2024* / data i podpis/

*Eukasz*  
Specjalista  
ds. finansowych  
- Członek - *14.05.2024* / data i podpis/  
Maja Kowalska

*Sławomir*  
Specjalista  
ds. ciepła  
- Członek - *19.05.2024* / data i podpis/  
Sławomir Fijałkowski

PREZES ZARZADU  
Ciepłownia Sierpc Sp. z o.o.  
*Rafał Wiśniewski*