



Sierpc, 04.03.2025 r.

ZAMAWIAJĄCY:

Ciepłownia Sierpc Sp. z o.o.

Ul. Przemysłowa 2a,

09-200 Sierpc

DOTYCZY:

PRZETARG NIEOGRANICZONY

Projekt współfinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z siedzibą w Warszawie.

Nazwa zamówienia:

Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie wymiany 20 szt. węzłów cieplnych w ramach realizacji przedsięwzięcia pn.: „Poprawa efektywności energetycznej w Ciepłowni Sierpc Sp. z o.o.”

Oznaczenie sprawy: CS/P/01/2025

Działając na podstawie §7 pkt. 23, 24 Regulaminu udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane służące działalności sektorowej wykonywanej przez Ciepłownię Sierpc Sp. z o.o. z dnia 14 lutego 2024 r., (zwanego dalej Regulaminem), którego treść znajduje się na stronie internetowej: <https://cieplownia-sierpc.pl> Zamawiający udziela **WYJAŚNIEŃ DO SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA:**

1. Proszę o wyjaśnienie zapisu PFU dotyczącego doboru wymienników ciepła c.o.: Czy wymienniki c.o. należy dobierać na parametry sieci 120/61°C czy można na 120/63°C?

ODPOWIEDŹ:

Wymienniki dla potrzeb c.o. należy dobierać na parametry 120/63°C.

2. Proszę o wyjaśnienie zapisu PFU dotyczącego ciśnienia dyspozycyjnego w sieci cieplnej:
Czy do oporów strony sieciowej węzła należy doliczać opór regulatora AHQM? Podane ciśnienie dyspozycyjne (0,5 bar) jest zbyt małe, na samym regulatorze AHQM tracimy większość ciśnienia dyspozycyjnego.

ODPOWIEDŹ:



Do obliczenia strat ciśnienia na regulatorze AHQM należy przyjąć większy z dwóch przepływów dla potrzeb c.o. lub dla potrzeb c.w.u. Dla węzła w budynku ul. Jana Pawła 12 na którym zamontowano regulator dn 15 $k_{vs}=1,6 \text{ m}^3$ należy przyjąć stratę ciśnienia na regulatorze w wielkości 10,0 kPa.

Komisja przetargowa:

..... - Przewodniczący - ... / data i podpis/ 04.03.2025r. *Stomarm Fajthowski*

..... - Członek - ... / data i podpis/ 04.03.2025r. *P. Szadliwski*

..... - Członek - ... / data i podpis/ 04.03.2025r. *Klinel Janur*

PREZES ZARZĄDU
Ciepłownia Sierpc Sp. z o.o.
Rafał Wiśniewski