



Sierpc, 05.03.2025 r.

ZAMAWIAJĄCY:

Ciepłownia Sierpc Sp. z o.o.

Ul. Przemysłowa 2a,

09-200 Sierpc

DOTYCZY:

PRZETARG NIEOGRANICZONY

Projekt współfinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z siedzibą w Warszawie.

Nazwa zamówienia:

Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie wymiany 20 szt. węzłów ciepłych w ramach realizacji przedsięwzięcia pn.: „Poprawa efektywności energetycznej w Ciepłowni Sierpc Sp. z o.o.”

Oznaczenie sprawy: CS/P/01/2025

Działając na podstawie §7 pkt. 23, 24 Regulaminu udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane służące działalności sektorowej wykonywanej przez Ciepłownię Sierpc Sp. z o.o. z dnia 14 lutego 2024 r., (zwanego dalej Regulaminem), którego treść znajduje się na stronie internetowej: <https://cieplownia-sierpc.pl> Zamawiający udziela **WYJAŚNIENI DO SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA:**

1. Prosimy o wyjaśnienie czy korpusy filtroomulników po stronie instalacyjnej c.o. mają być wykonane ze stali nierdzewnej, czy chodzi tylko o wkład (filtracja mechaniczna i filtracja magnetyczna)? Dotyczy Programu FunkcjonalnoUżytkowego, rozdziału 4.14 Filtry, punkt b).

ODPOWIEDŹ: Ze stali nierdzewnej mają być wykonane wkłady filtracyjne w filtroomulnikach magnetycznych. Korpus może być wykonany ze stali węglowej ocynkowanej.

Komisja przetargowa:

- Przewodniczący - ... / data i podpis/

- Członek - ... / data i podpis/

- Członek - ... / data i podpis/

Stowarzyszenie Projektowicz 05.03.2025
A. Gnadtke 05.03.2025r.
Kimel Janusz 05.03.2025r.

PREZES ZARZĄDU
Ciepłownia Sierpc Sp. z o.o.

Rafał Wiśniewski