



Sierpc, 26 marca 2025 r.

ZAMAWIAJĄCY:
Ciepłownia Sierpc Sp. z o.o.
Ul. Przemysłowa 2a,
09-200 Sierpc

PRZETARG NIEOGRANICZONY

Nazwa zamówienia:

**Modernizacja rozdzielni elektrycznej niskiego napięcia oraz rozdzielni zlokalizowanych w budynku kotłowni w Ciepłowni Sierpc Sp. z o.o.
Oznaczenie sprawy: CS/P/02/2025**

Działając na podstawie §7 pkt. 23, 24 Regulaminu udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane służące działalności sektorowej wykonywanej przez Ciepłownię Sierpc Sp. z o.o. z dnia 14 lutego 2024 r., (zwanego dalej Regulaminem), którego treść znajduje się na stronie internetowej: <https://cieplownia-sierpc.pl> Zamawiający udziela **WYJAŚNIEŃ DO SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA:**

1. Czy w zakresie realizacji zadania wchodzi wymiana baterii kondensatorowych?

ODPOWIEDZ: Tak, w zakres realizacji zadania wchodzi wymiana baterii kondensatorowych. Rodzaj zastosowanych baterii kondensatorowych pozostaje do wyboru po stronie Wykonawcy zadania. Miejsce montażu nowych baterii kondensatorowych Zamawiający ustala jako obecne miejsce zainstalowanych baterii nr 1 i nr 2.

2. Czy pola zasilania rezerwowego (z agregatu i kogeneracji) mają być wyposażone w mierniki parametrów sieci?

ODPOWIEDZ: Tak, Zamawiający wymaga montażu mierników parametrów sieci pola zasilania rezerwowego.

PREZES ZARZĄDU
Ciepłownia Sierpc Sp. z o.o.
Rafał Wiśniewski