



Sierpc, 27 marca 2025 r.

ZAMAWIAJĄCY:

Ciepłownia Sierpc Sp. z o.o.

Ul. Przemysłowa 2a,

09-200 Sierpc

PRZETARG NIEOGRANICZONY

Nazwa zamówienia:

Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie wymiany kanałowej sieci ciepłowniczej w ramach realizacji przedsięwzięcia pn.: „Poprawa efektywności energetycznej w Ciepłowni Sierpc Sp. z o.o.”

Oznaczenie sprawy: CS/P/03/2025

Działając na podstawie §7 pkt. 23, 24 Regulaminu udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane służące działalności sektorowej wykonywanej przez Ciepłownię Sierpc Sp. z o.o. z dnia 14 lutego 2024 r., (zwanego dalej Regulaminem), którego treść znajduje się na stronie internetowej: <https://cieplownia-sierpc.pl> Zamawiający udziela **WYJAŚNIEN DO SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA:**

Mam pytania do armatury:

1. Czy to ma być pojedynczy, podwójny, potrójny mimośród?

ODPOWIEDZ:

Przepustnice muszą mieć potrójny mimośród.

2. Jaka klasa szczelności i czy obustronna czy jednostronna?

ODPOWIEDZ:

Przepustnice muszą mieć klasę szczelności A w obu kierunkach.

3. Jakies wymagania do materiałów, uszczelnienie metal/metal czy miękkie?

ODPOWIEDZ:

Przepustnice muszą mieć uszczelnienia metal na metal. Korpus i dysk staliwo węglowe lub stal nierdzewna.

4. Zawory jaki przelot, zredukowany czy pełny?

ODPOWIEDZ:

Zarówno zawory jak i przepustnice mogą mieć przelot zredukowany.

PREZES ZARZĄDU
Ciepłownia Sierpc Sp. z o.o.
Rafał Wiśniewski