



ZAMAWIAJĄCY:
Ciepłownia Sierpc Sp. z o.o.
ul. Przemysłowa 2a,
09-200 Sierpc

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

PRZETARG NIEOGRANICZONY

Nazwa zamówienia:

Wykonanie modernizacji automatyki dwóch kotłów WR-10 ograniczonych systemem automatyki do WR-8 o oznaczeniu wewnętrznym K-1 oraz K-2 zlokalizowanych na terenie Ciepłowni Sierpc Spółka z o. o. polegającej na przystosowaniu do spalania paliw alternatywnych – biomasy.

Oznaczenie sprawy: CS/P/01/2026

Postępowanie prowadzone jest na podstawie **Regulaminu udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane służące działalności sektorowej wykonywanej przez Ciepłownię Sierpc Sp. z o.o.** z dnia 12 stycznia 2026 r. (zwanego dalej Regulaminem), którego treść znajduje się na stronie internetowej: <https://ciepownia-sierpc.pl>.

Postępowanie nie podlega ustawie z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U.2024.1320 t.j. z dnia 2024.08.30 z późn. zm.), zgodnie z art. 2 ust 1 pkt 2 ww. ustawy.

Sierpc, 13 stycznia 2026 r.



1 NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO, NUMER TELEFONU, ADRES POCZTY ELEKTRONICZNEJ I ADRES STRONY INTERNETOWEJ PROWADZONEGO POSTĘPOWANIA

Nazwa (firma) Zamawiającego:

Ciepłownia Sierpc spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Adres Zamawiającego:

ul. Przemysłowa 2a, 09-200 Sierpc

Numer telefonu:

+ 48 (24) 275 22 47

Adres strony internetowej Zamawiającego:

<https://cieplownia-sierpc.pl>

Adres e-mail Zamawiającego:

sekretariat@cieplownia-sierpc.pl

Godziny pracy: 7⁰⁰ - 15⁰⁰ od poniedziałku do piątku

2 TRYB UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie Regulaminu udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane służące działalności sektorowej wykonywanej przez Ciepłownię Sierpc Sp. z o.o. wprowadzonego **Zarządzeniem nr 7/2026 Prezesa Zarządu Ciepłowni Sierpc Spółka z o.o.** z dnia 12 stycznia 2026 r. którego treść znajduje się na stronie: <https://cieplownia-sierpc.pl> (dalej określany jako Regulamin).

3 NAZWA ZAMÓWIENIA:

Wykonanie modernizacji automatyki dwóch kotłów WR-10 ograniczonych systemem automatyki do WR-8 o oznaczeniu wewnętrznym K-1 oraz K-2 zlokalizowanych na terenie Ciepłowni Sierpc Spółka z o. o. polegającej na przystosowaniu do spalania paliw alternatywnych – biomasy.

Oznaczenie sprawy: CS/P/01/2026

4 PODSTAWA PRAWNA:

Postępowanie prowadzone jest na podstawie **Regulaminu udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane służące działalności sektorowej wykonywanej przez Ciepłownię Sierpc Sp. z o.o.** z dnia 12 stycznia 2026 r. (zwanego dalej Regulaminem), którego treść znajduje się na stronie internetowej: <https://cieplownia-sierpc.pl>

Postępowanie nie podlega ustawie z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.), zgodnie z art. 2 ust 1 pkt 2 ww. ustawy.



5 WARTOŚĆ SZACUNKOWA ZAMÓWIENIA:

- 6.1 Wartość szacunkowa zamówienia nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 3 ust. 2 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2024.1320 t.j. z dnia 2024.08.30 z późn. zm.). Do udzielenia przedmiotowego zamówienia Zamawiający nie jest zobowiązany do stosowania przepisów ww. ustawy.
- 6.2 Zamawiający nie prowadzi postępowania w celu zawarcia umowy ramowej.
- 6.3 Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z możliwością prowadzenia negocjacji.

6 PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

- 6.1 Przedmiotem zamówienia jest wykonanie modernizacji kotłów wodnych rusztowych WR-10 K-1 oraz K-2 produkcji SEFAKAO Sędziszów ograniczonych mocowo systemem automatyki do WR-8 zlokalizowanych w Ciepłowni Sierpc Spółka z o.o.
- 6.2 Podstawowym celem modernizacji jest przystosowanie kotłów do spalania alternatywnego paliwa (biomasy) w postaci:
- zrębki drzewnej
 - peletu drzewnego
 - AGRO
 - PKS
- 6.3 Modernizację należy wykonać w taki sposób, aby nie ingerować w dotychczasową konstrukcję techniczno-technologiczną kotłów podlegających stałemu dozorowi UDT. Ma to umożliwić możliwość dalszego spalania w nich miału węglowego na niezmiennych warunkach.
- 6.4 Zakres zamówienia obejmuje kompleksowe wykonanie prac, począwszy od opracowania niezbędnej dokumentacji, poprzez realizację robót, aż po uruchomienie i uzyskanie decyzji o dopuszczeniu do eksploatacji przez właściwy organ.

7 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

7.1 Wymagania dotyczące dokumentacji projektowej:

- 7.1.1 Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia wykonania kompletnej dokumentacji technologicznej, dostosowującej kotły do spalania biomasy. Dokumentacja musi zawierać:
- wykonanie zmian projektowych obecnych szaf AKPiA sterowniczych kotłów,
 - wykonanie zmian projektowych szaf ograniczenia mocy,
 - wykonanie zmian projektowych szaf napędów kotła,
 - wykonanie zmian programowych sterowników PLC oraz paneli HMI,
 - projekt rozlokowania tras kablowych,
 - oznakowanie urządzeń AKPiA oraz przewodów,
 - wykonanie uzgodnienia zmian i sposobu wykonania zmian z właściwym CLDT/UDT



- 7.1.2 Wykonawca opracuje kompletną dokumentację techniczną sterowania, automatyki i AKPiA.
- 7.1.3 Wykonawca opracuje wszystkie wymagane projekty branżowe (elektryczne, konstrukcyjne itp.) w tym m.in.:
- projekt zasilania i sterowania napędu zasuwy łukowej,
 - projekt zasilania i sterowania napędu zasuwy warstwownicy rusztu,
 - zasilanie i sterowanie napędu zasuwy płytowej pomiędzy zasobnikiem a paleniskiem,
 - projekt branży elektrycznej instalacji awaryjnego gaszenia
- 7.1.4 Wykonawca na podstawie przedłożonej dokumentacji technologicznej musi wykonać aneks do DTR kotłów, zasadnicze wymagania bezpieczeństwa, analizę zagrożeń oraz zaktualizowaną instrukcję eksploatacji. Przed uzgodnieniem wykonanej dokumentacji projektowej w UDT, należy uzgodnić przedmiotową dokumentację z Zamawiającym.
- 7.1.5 Wykonawca w sposób niezmienny pozostawi pełną funkcjonalność układu „blokad pływających” z własnymi szafami sterowniczymi zainstalowanego układu ograniczenia mocy.
- 7.1.6 W przypadku wymaganej ingerencji w elementy kotłów oraz infrastruktury przykotłowej Wykonawca uzyska wszystkie niezbędne uzgodnienia oraz pozwolenia od UDT.
- 7.1.7 Wykonawca w sposób bieżący będzie przedstawiał Zamawiającemu poszczególne etapy dokumentacji projektowej celem akceptacji.
- 7.1.8 Cała dokumentacja musi być wykonana w języku polskim.
- 7.1.9 Zamawiający wymaga wydania projektu technicznego i dokumentacji powykonawczej 3 egz. w formie „papierowej” i oraz w formie elektronicznej (nośnik pendrive).

7.2 Wymagania techniczne i materiałowe:

- 7.2.1 Wszystkie materiały i urządzenia zastosowane w ramach modernizacji muszą być fabrycznie nowe, posiadać wymagane certyfikaty oraz dokumenty pozwalające na jednoznaczną identyfikację roku produkcji.
- 7.2.2 Każdy zastosowany przez Wykonawcę sterownik PLC musi być w wykonaniu Safety min. SIL2.
- 7.2.3 Do nowo zabudowanych podczas modernizacji czujników temperatur, ciśnienia, przepływu Wykonawca dołączy świadectwa wzorcowania/kalibracji.
- 7.2.4 Zamawiający zachowa jednolite rozwiązania dotyczące producentów i typów sterowników PLC, paneli operatorskich, producentów aparatury pomiarowej, przetwornic częstotliwości i innych podzespołów, jakie Zamawiający zastosował w przypadku wcześniejszej modernizacji automatyki kotłów WR-10(8).
- 7.2.5 Wykonawca dostarczy oraz zamontuje nowe lub rozbuduje w porozumieniu z UDT/CLDT aparaturę pomiarową układów automatyki zabezpieczającej w obrębie samych kotłów, jak i wszystkich instalacji oraz podzespołów towarzyszących technologii kotłów, podlegających ochronie - ścieżka paliwa (zasobnik, rękaw zasypowy, kosz węglowy), powietrze podmuchowe, komora spalania, część ciśnieniowa kotłów.



- 7.2.6 Należy dostarczyć i zamontować zasuw skutecznie odcinające dopływ paliwa, pomiędzy zasobnikami a kotłami. Zastosować napęd zasuw z siłownikami elektrycznymi AUMA (wykonanie SIL2).
- 7.2.7 Wykonawca dostarczy, zamontuje siłowniki elektryczne zasuw łukowych oraz warstwownic w wykonaniu SIL 2 wg ustaleń z UDT.
- 7.2.8 Wykonawca jest zobowiązany do wykonania instalacji gaszenia w zasobnikach paliwa.
- 7.2.9 Wykonawca rozbuduje trasy kablowe w układach pomiarowych oraz sterowania.

7.3 Wymagania dotyczące oprogramowania nadrzędnego SCADA i uruchomienia:

- 7.3.1 Wykonawca uzgodni w pełnym zakresie z właściwym UDT/CLDT założenia, algorytmy oprogramowania sterownika nowej automatyki, łącznie z funkcjami sterownika SAFETY istniejącego systemu ograniczenia mocy.
 - 7.3.2 Wykonawca wdroży wszystkie zmiany poczynione podczas modernizacji automatyki do systemu SCADA w pełnym zakresie (wizualnym oraz sprzętowym) – jeżeli będzie wymagane nabędzie rozszerzenie licencji SCADA.
 - 7.3.3 Wykonawca dokona zmian programowych w panelach HMI szaf sterowniczych.
 - 7.3.4 Po zakończeniu prac, Wykonawca prześle Zamawiającemu niezabezpieczone kody źródłowe do sterownika/sterowników.
 - 7.3.5 Wykonawca przeprowadzi kompleksowe szkolenie (minimum 2 w różnych okresach ustalonych z Zamawiającym) dla personelu w zakresie obsługi zmodernizowanych jednostek kotłowych.
 - 7.3.6 Wykonawca wykona nową instrukcję obsługi systemu SCADA w formie papierowej oraz elektronicznej (po 2 egzemplarze).
- 7.4 Ilekcć Zamawiający posługuje się w SWZ oraz załącznikach, wskazaniem znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego Wykonawcę, jeżeli mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych Wykonawców lub produktów – oznacza to, iż Zamawiający nie mógł opisać przedmiotu zamówienia w wystarczająco precyzyjny i zrozumiały sposób, a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy "lub równoważny". Wskazanie znaku towarowego, pochodzenia lub patentu jest jedynie przykładowe i służy określeniu minimalnych parametrów jakościowych i cech użytkowych, jakim muszą odpowiadać materiały, produkty, urządzenia aby spełniać wymagania stawiane przez Zamawiającego. Za rozwiązania równoważne Zamawiający uzna takie rozwiązanie, które pod względem technologii, wydajności i funkcjonalności przez to rozwiązanie, nie odbiega znacząco od technologii funkcjonalności i wydajności wyszczególnionych w rozwiązaniu wyspecyfikowanym, przy czym nie podlegają porównaniu cechy rozwiązania właściwe wyłącznie dla rozwiązania wyspecyfikowanego, takie jak: zastrzeżone patenty, własnościowe rozwiązania technologiczne, własnościowe protokoły itp., a jedynie te, które stanowią o istocie całości zakładanych rozwiązań technologicznych i posiadają odniesienie w rozwiązaniu równoważnym. Za rozwiązanie równoważne nie można uznać rozwiązania identycznego (tożsamego), a jedynie takie, które



w porównywanych cechach wykazuje dokładnie tą samą lub bardzo zbliżoną wartość użytkową. Przez bardzo zbliżoną wartość użytkową rozumie się podobne, z dopuszczeniem nieznacznych różnic nie wpływających w żadnym stopniu na całokształt rozwiązania, zachowanie oraz realizowanie podobnych funkcjonalności w danych warunkach, identycznych dla obu rozwiązań, dla których to warunków rozwiązania te są dedykowane.

7.5 Inwestycja będzie realizowana na terenie miasta Sierpc przy ul. Przemysłowej 2a.

7.6 Wykonawca dla właściwego określenia koniecznych do wykonania prac i kalkulacji ceny, zobowiązany jest dokonać wizji lokalnej w miejscu realizacji robót, w celu zweryfikowania dokumentów opisujących przedmiot zamówienia ze stanem faktycznym oraz uzyskania ewentualnych informacji, które mogą być pomocne do określenia pełnego zakresu prac, dokonania wyceny robót i przygotowania oferty.

7.7 Terminy wizji lokalnych:

- 1 termin tj. 19.01.2026 r. godz. 10.00
- 2 termin tj. 22.01.2026 r. godz. 10.00

8 WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ CPV:

Główne kody CPV to:

- 45.30.00.00-0 Roboty instalacyjne w budynkach
- 45.31.10.00-0 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
- 45.26.12.10-7 Instalowanie systemów grzewczych

Specyficzne dla modernizacji i biomasy:

- 09.11.23.00-3 Biomasa
- 42.11.21.00-3 Kotły centralnego ogrzewania
- 71.32.00.00-9 Usługi inżynierskie w zakresie projektowania

9 TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA, GWARANCJA, SERWIS:

9.1 Zamawiający udostępni oba kotły do rozpoczęcia prac od dnia **15.05.2026 r.**

9.2 Zakończenie wszystkich robót montażowych i zgłoszenie gotowości do odbiorów musi nastąpić w terminie **do 31.10.2026 r.**

9.3 Odbiory funkcjonalne i dopuszczające z udziałem UDT/CLDT będą mogły być przeprowadzone w miesiącu październiku 2026 r., ze względu na specyfikę pracy ciepłowni w okresie pozagrzewczym.

9.4 Protokolarne przekazanie terenu inwestycji nastąpi nie później niż do dwóch tygodni po podpisaniu umowy z Wykonawcą.

9.5 Wykonawca udzieli minimum 36 miesięcy gwarancji jakości. Niezależnie od udzielonej gwarancji, przedmiot zamówienia objęty jest takim samym okresem rękojmi.

9.6 Niezależnie od zaoferowanego okresu gwarancyjnego, Zamawiający udzieli serwisu gwarancyjnego wraz z materiałami eksploatacyjnymi w okresie 36 miesięcy od dnia następnego po dokonaniu odbioru końcowego na przedmiot zamówienia. W ramach obsługi

serwisowej przeprowadzane będą czynności serwisowe zgodne z dokumentacją techniczno-ruchową dostarczonego urządzenia.

9.7 Szczegółowe zapisy w zakresie rzeczowym dotyczące terminów realizacji zawiera Harmonogram Rzeczowy Robót stanowiący Załącznik Nr 2 do SWZ.

10 WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

10.1 O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu, na zasadach określonych w Rozdziale 8 SWZ, oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu.

10.2 O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

10.2.1 *zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:*

Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.

10.2.2 *uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:*

Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.

10.2.3 *sytuacji ekonomicznej lub finansowej:*

- Wykonawca powinien posiadać sytuację ekonomiczną i finansową zapewniającą możliwość realizacji zamówienia.

- Wykonawca winien posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniej niż 2 000 000,00 zł,

- Wykonawca zobowiązany jest również wykazać, iż posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości minimum 600 000,00 zł.

- W przypadku gdy jakakolwiek wartość dotycząca powyższych warunków wyrażona będzie w walucie obcej, Zamawiający przeliczy tę wartość w oparciu o średni kurs walut Narodowego Banku Polskiego (dalej: NBP) dla danej waluty z dnia, w którym nastąpi publikacja przedmiotowego postępowania. Jeżeli w tym dniu nie będzie opublikowany średni kurs NBP, Zamawiający przyjmie średni kurs z ostatniego dnia przed dniem publikacji.

10.2.4 *zdolności technicznej lub zawodowej:*

Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże że:

10.2.4.1 w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie zrealizował w sposób należyty, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończył co najmniej dwa zamówienia, które obejmowały modernizację kotła rusztowego typu WR o mocy minimum 5 MW oraz wdrożenie co najmniej jednego układu zabezpieczenia P-T w wersji zmiennej na kotle typu WR o mocy min. 5 MW.

Każda wymieniona w tabeli - stanowiącej załącznik nr 4 do SWZ robota powinna być poparta dokumentem potwierdzającym, że została wykonana należycie, a zatem potwierdzona protokołami odbioru bez zastrzeżeń bądź referencjami.

10.2.4.2 dysponuje lub będzie dysponował podczas realizacji zamówienia co najmniej jedną osobą posiadającą poniższe kompetencje:



Kierownik robót branży elektrycznej i AKPiA z uprawnieniami zawodowymi do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych z minimum 5-letnim doświadczeniem zawodowym na stanowisku kierownika robót branży instalacji elektrycznych i AKPiA i który nadzorował co najmniej jedno zamówienie, które obejmowało modernizację kotła rusztowego typu WR o mocy min. 5MW.

10.2.5 Niedopuszczalne jest łączenie przez jedną osobę funkcji kierowniczych na budowie oraz funkcji nadzoru projektanta na podstawie posiadanych uprawnień.

10.3 Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły „spełnia - nie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach (wymaganych przez Zamawiającego i podanych w SWZ). Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż Wykonawca spełnia wyżej wymienione warunki a jego sytuacja ekonomiczna i finansowa zapewnia wykonanie zamówienia. W przypadku niespełnienia chociażby jednego warunku oferta Wykonawcy zostanie odrzucona.

10.4 Zamawiający, w stosunku do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, w odniesieniu do warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej dopuszcza łączne spełnianie warunku przez Wykonawców.

10.5 Zamawiający może na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności technicznych lub zawodowych, jeżeli posiadanie przez Wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy, może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.

11 POLEGANIE NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW:

11.1 Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych.

12 OPIS KRYTERIÓW OCENY OFERT WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT:

12.1 Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie następujące kryteria oceny ofert:

- 1) **Cena (C) – waga kryterium 85 pkt.**
- 2) **Okres gwarancji (G) – waga kryterium 15 pkt.**

12.2 Liczba punktów (P) jaką otrzyma dana oferta będzie równa sumie punktów z poszczególnych kryteriów:

$$P = C + G$$

gdzie:

P – wartość punktowa badanej oferty

C- wartość punktowa za kryterium - cena oferty



G – wartość punktowa za kryterium - okres gwarancji

Zasady oceny ofert w poszczególnych kryteriach:

1) Cena (C) - waga 85%

$$C = \frac{\text{cena najniższa brutto}^*}{\text{cena oferty ocenianej brutto}} \times 100 \text{ pkt} \times 85\%$$

* spośród wszystkich ofert niepodlegających odrzuceniu

Podstawą przyznania punktów w kryterium „cena” będzie cena ofertowa brutto podana przez Wykonawcę w formularzu ofertowym.

Cena ofertowa brutto musi uwzględniać wszelkie koszty jakie Wykonawca poniesie w związku z realizacją przedmiotu zamówienia.

2) Okres gwarancji (G) – waga 15%

gdzie:

za 36 m-cy gwarancji – 0 pkt

za 48 m-cy gwarancji – 5 pkt

za 60 m-cy gwarancji - 10 pkt

za 72 m-ce gwarancji – 15 pkt

UWAGA: Wykonawca, który nie poda okresu gwarancji otrzyma za te kryterium 0 pkt i Zamawiający przyjmuje, że udziela gwarancji na okres 36 m-cy.

13 WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM:

13.1 Zamawiający wymaga wniesienia wadium.

13.2 Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia swojej oferty wadium w wysokości:
50 000,00 zł. (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych).

14 TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ:

14.1 Wykonawca jest związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert przez 30 dni kalendarzowych.

15 MIEJSCE, SPOSÓB ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT:

15.1 Sposób składania ofert:

- a) Wykonawca składa ofertę wraz z załącznikami na adres siedziby Zamawiającego: Ciepłownia Sierpc Spółka z o.o., 09-200 Sierpc ul. Przemysłowa 2a,
- b) Oferta powinna być w dwóch kopertach, które będą: – zabezpieczone przed otwarciem (wystarczy, aby były zaklejone) – koperta wewnątrz – opisana tytułem oraz numerem postępowania z podaniem nazwy Oferenta – koperta zewnętrzna – powinna być opisana tytułem i numerem postępowania oraz klauzulą: **„Nie otwierać przed 28 stycznia 2026 r. godz. 12.00 r.”**



c) Termin składania i otwarcia ofert.

- Ofertę należy złożyć w terminie do dnia **28 stycznia 2026 r., do godz. 11.45.**

- Oferty zostaną otwarte publicznie w: Ciepłownia Sierpc Spółka z o.o., 09-200 Sierpc
ul. Przemysłowa 2a, **28 stycznia 2026 r. o godz. 12.00.**

16 INFORMACJE O TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY ORAZ MOŻLIWOŚCI JEJ ZMIANY:

16.1 Wybrany Wykonawca jest zobowiązany do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych we Wzorze Umowy, stanowiącym Załącznik Nr 10 do SWZ.

PREZES ZARZĄDU
Ciepłownia Sierpc Sp. z o.o.
Rafał Wiśniewski