



Sierpc, 27.05.2026 r.

ZAMAWIAJĄCY:  
Ciepłownia Sierpc Sp. z o.o.  
ul. Przemysłowa 2a,  
09-200 Sierpc

WYKONAWCY ZAINTERESOWANI  
POSTĘPOWANIEM

**WYJAŚNIENIA I ZMIANY  
OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU ORAZ  
SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

**DOTYCZY: PRZETARG NIEOGRANICZONY**

Nazwa zamówienia:

**Remont części ciśnieniowej (II ciąg) oraz rusztu mechanicznego kotła WR-10/8 (K-2)  
wraz z wymianą opancerzenia zewnętrznego.**

**Oznaczenie sprawy: CS/P/05/2026**

Zamawiający informuje, że w niniejszym postępowaniu wpłynęły zapytania do Ogłoszenia o zamówieniu i SWZ.

Działając w oparciu o § 7 pkt 10-12 Regulaminu udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane służące działalności sektorowej wykonywanej przez Ciepłownię Sierpc Spółka z o.o. z dn. 12.01.2026 r. wprowadzony Zarządzeniem Prezesa nr 7/2026 (dostępny na stronie internetowej: [www.cieplownia-sierpc.pl](http://www.cieplownia-sierpc.pl)) Zamawiający udziela wyjaśnień oraz dokonuje zmiany treści Ogłoszenia o zamówieniu i SWZ:

W związku z ogłoszonym przetargiem „Remont części ciśnieniowej (II ciąg) oraz rusztu mechanicznego kotła WR-10/8 (K-2) wraz z wymianą opancerzenia zewnętrznego” zwracamy się z prośbą o udzielenie odpowiedzi na pytania:

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia załącznik nr 11 do SWZ Zakres prac obejmuje:

- c. demontaż całości oblachowania (opancerzenia) kotła:

Pytanie 1

Czy wymianie podlega tylko część II-go ciągu kotła wraz ze stropem?

**Odpowiedź: Wymianie opancerzenia podlegają wszystkie ściany kotła wraz z blachą na stropie.**

Pytanie 2

Czy wymianie podlega blacha całego kotła w zakresie I-go ciągu oraz II-go ciągu?

**Odpowiedź: TAK.**



### Pytanie 3

Czy cały strop wchodzi w zakres wymian nad ekranami I-go ciągu oraz węzownicami II-go ciągu?

**Odpowiedź: Wymiana dotyczy samych węzownic oraz oblachowania, jeżeli Wykonawca w toku prac stwierdzi uszkodzenia lub nieprawidłowości samego stropu, w konsultacji z Zamawiającym zostanie podjęta odpowiednia decyzja o naprawie lub wymianie.**

### Pytanie 4

Jaka jest blacha na stropie trapez czy ryflowana?

**Odpowiedź: Obecnie zamontowana jest blacha ryflowana.**

### Pytanie 5

Czy można wykorzystać istniejącą blachę, natomiast wełnę mineralną zakładamy nową?

**Odpowiedź: NIE.**

### Pytanie 6

Czy kolektory zbiorcze oraz rurociągi w obrębie kotła podlegają też wymianie izolacji opancerzenia?

**Odpowiedź: Kolektory podlegają wymianie izolacji wraz z opancerzeniem, natomiast rurociągi nie.**

- f. demontaż węzownic istniejących:

### Pytanie 7

Prosimy o przesłanie rysunków węzownic II-go ciągu kotła drogą mailową.

**Odpowiedź: Ze względu na wiek, stan, czytelność oraz gabaryty dokumentacji Zamawiający udostępni ww. dokumentację do wglądu na miejscu w siedzibie Spółki.**

### Pytanie 8

Czy na węzownicach II-go ciągu są zamontowane objaki?

**Odpowiedź: węzownice II ciągu nie posiadają objaków.**

- g. mechaniczne czyszczenie kolektorów zbiorczych (komór) z kamienia kotłowego i osadów wodnych:

### Pytanie 9

Czy zakres czyszczenia obejmuje kolektory węzownic II-go ciągu, czy wszystkie komory kotła?

**Odpowiedź: Zakres obejmuje mechaniczne czyszczenie wszystkich komór – bez komór przyrusztowych.**



- j. wykonanie badań radiograficznych spawów 25 % spawów obwodowych:

Pytanie 10

Czy zapis ten dotyczy badań spoin warsztatowych oraz montażowych?

**Odpowiedź: TAK spoin warsztatowych oraz montażowych.**

Pytanie 11

Bardzo prosimy o udzielenia informacji, czy istnieje możliwość przesunięcia terminu składania ofert z dnia 29.05.2026 r na 01.06.2026 r.?

**Odpowiedź:**

**TAK. Zamawiający dokonuje zmiany pkt 12 Ogłoszenia o zamówieniu oraz pkt 22.1 SWZ w poniższym zakresie w następujący sposób:**

*- Oferta powinna być w dwóch kopertach, które będą: – zabezpieczone przed otwarciem (wystarczy, aby były zaklejone) – koperta wewnątrz – opisana tytułem oraz numerem postępowania z podaniem nazwy Oferenta – koperta zewnętrzna – powinna być opisana tytułem i numerem postępowania oraz klauzulą: „Nie otwierać przed 01.06.2026 r. godz. 11.00 r.”*

*- Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 01.06.2026 r. do godz. 10.45.*

*- Oferty zostaną otwarte publicznie w: Ciepłownia Sierpc Spółka z o.o., 09-200 Sierpc ul. Przemysłowa 2a, 01.06.2026 r. o godz. 11.00.*

**W pozostałym zakresie, zgodnie z SWZ.**

Wykonawca przygotowując ofertę na przedmiotowe zamówienie powinien brać pod uwagę powyższe zmiany, jako stanowiące integralną część SWZ.

PREZES ZARZADU  
Ciepłownia Sierpc Sp. z o.o.  
*Rafał Wiśniewski*

